

## CERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Br. 5.4-08-23/11

No:

Proizvod: Product	<b>EPS-70 – ekspandirani polistiren (stiropor) za građevinarstvo</b>
Osnovni podaci o proizvodu Principal characteristics of the product	termoizolacioni materijal za zidove, krovove i podove bez opterećenje gustoća 14,97 kg/m <sup>3</sup> , brzina gorenja 1,10 cm/s, provodljivost 0,0391 W/mK na temperaturi 29,58°C
Proizvođač/ Isporučilac Manufacturer / Supplier	<b>“EPS LASTRO” d.o.o. Kreševo</b>
Podnosilac zahtjeva Applicant	<b>“EPS LASTRO” d.o.o. Kreševo</b>
Izveštaj o ispitivanju br. The test report No:	5.4-97-05/11 od 16.02.2011. godine
Ispitna laboratorija Testing laboratory	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla, Kojšino 29
Organ za certificiranje: Certification Body:	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla, Kojšino 29
Važi: Valid until:	dvije godine od 16.02.2011. do 16.02.2013. godine

Potvrđuje se da je ispitani uzorak proizvoda u skladu  
sa zahtjevima sljedećih propisa i standarda:

It is certified that the tested sample of the products in the conformity  
with requirements of the following regulations and standards:

BAS EN 822; BAS EN 823; BAS EN 826; BAS EN 1602; BAS EN 1604; BAS EN 1607;  
BAS EN 12087; BAS EN 12090; JUS Z.C8.020; JUS A.2.020; JUS G.S2.815

Datum izdavanja  
Date of Issue

16.02.2011. godine



Potpis ovlaštene osobe  
Authorized Signature

  
prof.dr.sci. Ahmet Imamović, dipl. inž.građ.