

CERTIFIKAT O USKLAĐENOSTI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Br. 5.4-08-25/11

No:

Proizvod:
Product

**EPS-F – ekspanzirani polistiren (stiropor)
za građevinarstvo**

Osnovni podaci o proizvodu
Principal characteristics of the product

termoizolacioni materijal za fasade
gustoća 16,03 kg/m³, brzina gorenja 0,225 cm/s,
provodljivost 0,0374 W/mK na temperaturi 25,71°C

Proizvođač/ Isporučilac
Manufacturer / Supplier

“EPS LASTRO” d.o.o. Kreševo

Podnosilac zahtjeva
Applicant

“EPS LASTRO” d.o.o. Kreševo

Izvještaj o ispitivanju br.
The test report No:

5.4-97-07/11 od 16.02.2011. godine

Ispitna laboratorija
Testing laboratory

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE
MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla, Kojšino 29

Organ za certificiranje:
Certification Body:

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE
MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla, Kojšino 29

Važi:
Valid until:

dvije godine
od 16.02.2011. do 16.02.2013. godine

Potvrđuje se da je ispitani uzorak proizvoda u skladu
sa zahtjevima sljedećih propisa i standarda:

It is certified that the tested sample of the products in the conformity
with requirements of the following regulations and standards:

BAS EN 822; BAS EN 823; BAS EN 826; BAS EN 1602; BAS EN 1604; BAS EN 1607;
BAS EN 12087; BAS EN 12090; JUS Z.C8.020; JUS A.A2.020; JUS G.S2.815

Datum izdavanja
Date of Issue

16.02.2011. godine



Potpis ovlaštene osobe
Authorized Signature

prof.dr.sci. Ahmet Imamović, dipl. inž. građ.